

Trykt på selvkopierende papir

Arbeidssted (adr.)		Registernr (Gnr/bnr/festen) ev. parsellnr		
Bentnesveien 29				
Arbeidets art	Bygningens art	Dato for søknad	Dato for vedtak	Sak nr.
Nybygg	tilbygg bolig	08.07-17.11.81	J.nr. 370/1750/81	
Byggherre	Adresse		Tlf.	
Jan Tømmervåg	Bentnesveien 29			
Anmelder	Adresse		Tlf.	
E. Ohr	6520 RENSVIK			
Ansvarshavende	Adresse		Tlf.	
E. Ohr	6520 RENSVIK			

Besiktigelse av arbeidet er foretatt og i medhold av bygningslovens § 99 gis det herved midlertidig brukstillatelse for

hele bygget følgende del av bygget:

Ansvarshavende pålegges å utføre følgende arbeider:

- Det må anordnes forskriftsmessig ventilasjon av bad og Wc i tilbygg.
- Isolasjon på loft må legges slik at det ikke er glipper i isolasjonssjikt.

Arbeidet må være utført innen: 25.10.84

Ansvarshavende skal kreve ferdigattest.

Sted og dato	Stempel
Kristiansund N	26.06.84
	H. Gjøstøl
	Underskrift

Sendes til

Byggherre Anmelder Ansvarshavende Byggeløyvemyndighet

K. Larsen
K. Larsen