

Mogape

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Bygningsloven av 18 juni 1965 § 99, nr.2 og 3

Trykt på selvkopierende papir

Arbeidssted (adr.)		Matr.nr. (Gnr./bnr./parsellnr.)		
Ånesmyra, 6520 Rensvik		21 / 144 - 145		
Arbeidets art	Bygningens art	Dato for søknad	Dato for vedtak	Sak nr.
Nybygg	Bolighus/rekkehus	13.3.78	11.4.78	95/78
Byggherre		Adresse		Tif.
Frei kommune		6520 Rensvik		
Anmelder		Adresse		Tif.
Inn-Trøndelag Skogindustri A/S		Langvn. 19, Kr-sund N		
Ansvarshavende		Adresse		Tif.
Kåre Løvik		Langvn. 19, Kr-sund N		

Besiktigelse av arbeidet er foretatt og i medhold av bygningslovens § 99 gis det herved midlertidig brukstillatelse for

hele bygget følgende del av bygget:


Ansvarshavende pålegges å utføre følgende arbeider:

- 1) Taknedløp ikke tilkoblet offentlig avløpssystem.
- 2) Utvendige trapper ikke permanent oppsatt.
- 3) Taktekning er ikke ferdig.
- 4) Piper er ikk ført over tak.
- 5) Avtrekk fra bad, klosett og vaskerom er ikke ført over tak.
- 6) Avtrekkskanalene er ikke isolert.
- 7) To boder i de midterste leilighetene mangler tilfredsstillende ventilasjon.
- 8) Terrenget rundt huset er grovplanert.

Arbeidet må være utført innen: 3 måneder.

Ansvarshavende skal kreve ferdigattest.

Frei Kommune
Bygningssjefen

Sted og dato	Stempel
Rensvik, 13.3.79	 Arnfinn Løvik Underskrift

Sendes til

Byggherre Anmelder Ansvarshavende Byggeløyvemyndighet Ligningskontoret